

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:

- 1. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Kolejowej DN 200 L=320 m**
 - 2. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Kolejowej DN 200 L=227 m**
 - 3. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Dębowej DN 400 L=55 m, DN 500 L=315 m**
 - 4. Renowacja kanału deszczowego w ul. Franciszkańskiej DN 300 L=37 m.**
- Razem L≈954 m**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytania Wykonawcy:

- 1. Czy zamawiający posiada i udostępni wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu?*
- 2. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji z uwagi na:
- możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza.
- wydłużony czas potrzebny na uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i wzmożony ruch drogowy w okresie świąteczno – noworocznym.*
- 3. W jakim terminie zamawiający przewiduje podpisanie umowy?*
- 4. Na odcinku S1-S4 w ul. Dębowej DN 400 na dołączonej inspekcji widoczne są rury PVC-Prema (dł. Ok. 51,5m) w związku z tym czy Zamawiający podtrzymuje decyzję o renowacji tego odcinka?*
- 5. Na odcinku S8-S7 w ul. Kolejowej DN 200 dł. 320 m na 42,96 metrze znajduje się studzienka bez wjazdu, w związku z tym:
- czy zamawiający dokona odkrycia studni z poziomu ulicy?
- czy zamawiający ma wiedzę o możliwych przykanalnikach w tej studni – ponieważ inspekcja tego nie pokazuje.*
- 6. Prosimy o informacje czy na trasie kanałów poddawanych renowacji znajdują się studnie kaskadowe, jeśli tak prosimy o ich wskazanie.*
- 7. W związku z terminem realizacji (30.12.2022), przypadającym na okres zimowy, w którym warunki atmosferyczne mogą uniemożliwić wykonanie prac w terminie, ale także na okres świąteczny co utrudnić może pozyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac, prosimy o przedłużenie terminy wykonania zamówienia.*

Ad.1.

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu organizacji ruchu.

Ad.2.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Ad.3.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy odbędzie się niezwłocznie, po zakończeniu postępowania przetargowego.

Ad.4.

Zamawiający podtrzymuje decyzję o renowacji odcinka kanalizacji S1-S4 w ul. Dębowej.

Ad.5.

Zamawiający potwierdza, że dokona odkrycia studni na odcinku S8-S7 w ul. Lechickiej. Do ww. studni nie są włączone przykanaliki.

Ad.6.

Zamawiający informuje, że na trasie kanałów poddawanych renowacji nie znajdują się studnie kaskadowe.

Ad. 7.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia.