ARK. 4/11

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S 0,4kV

ARK. 6/11



Nr obw.	RnN-3/1.1	RnN-3/1.2	RnN-3.1/1.3	RnN-3/2.1	RnN-3/2.2	RnN-3.1/2.3	RnN-3/3.1	RnN-3/3.2	RnN-3.1/3.3
Odbior Nazwa	zasilanie pomp 6ab	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne	zasilanie pomp 6	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne	zasilanie pomp 18B	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne
Moc (kVA) / (kW)	11kW	–	–	8kW	–	–	12kW	–	–
Długość (m)	istn.	istn.	–	istn.	istn.	–	istn.	istn.	–
Uwagi	6ab	6ab	6ab	6	6	6	18B	18B	18B

Nr projektu 1121W	Nazwa rysunku	ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 5 SCHEMAT I ELEWACJA	Nr rys. 1121W_E_4_4_T5_REV1	Arkusz 5 / Rewizja 01

SIG
STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk

Inwestycja / Adres: PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH UJĘCIA WODY MOSTOWO

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Koszalinie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej		BRANŻA ELEKTRYCZNA
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	Strzelec	Faza PW
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	----		Data 12.06.2021 r.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala %