



Nr obw.	1/0	1/1A	1/1B	1/1C	–	1/2	1/3
Odbior Nazwa	zasilanie z trafo (380A)	UKŁAD pomiaru napięcia	Analizator sieciowy pomiaru RnN	UKŁAD pomiaru prądu	zasilanie	kontrola napięcia ZDALNA	kontrola napięcia LOKALNA
Moc (kVA) / (kW)	250kVA	–	–	–	–	–	–
Długość (m)	9m	–	–	–	–	–	–
Uwagi	komora trafo	–	–	–	–	–	–

Nr projektu 1121W		Nazwa rysunku ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 7 SCHEMAT I ELEWACJA		Nr rys. 1121W_E_4_7_T7_REV1		Arkusz 1	Rewizja 01
Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej			BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej			Faza	PW	
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	-----			Data	12.06.2021 r.	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis	Skala	%	