



- OZNACZENIA:**
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
Z RUR PE100 SDR 17 PE10 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PE32-40
 - PROJEKTOWANE PRZECISKI I PRZEWIERTY STEROWANE
Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (32-110)
 - PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
 - PROJEKTOWANA ZASUWKA DOMOWA NA GRANICY DZIAŁKI
 - ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
 - KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU POTWIERDZENIA RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODNEJ DN500 I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY
- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINII ENERGETYCZNYCH

RZECZPOSNOWNIA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr Andrzej Priadzka
Uprawnienia nr 136/93
Koszalin, dn. 24.09.20...r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

STWIERDZAM
bez uwag

SANIWENT PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz		75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15 tel. 698-731-508 mail: saniwent@wp.pl www.saniwent.pl					
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172 obr. 0009					
TEMAT OPRACOWANIA:		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie					
TYTUŁ RYSUNKU:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	NR UPRAWNIEN	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	SPECJALNOŚĆ	sieci i instalacje sanitarne	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczyk	upr. nr ZAP/0202/POOS/11			sieci i instalacje sanitarne		
OPRACOWAŁA							
						SKALA	DATA
						1:500	08.2019
						NR RYS.	FAZA PROJ.
						S1	PB