



- OZNACZENIA:**
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
Z RUR PE100 SDR 17 PE110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PE32-40
 - PROJEKTOWANE PRZECISKI I PRZEWIERTY STEROWANE
Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (32-110)
 - PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
 - PROJEKTOWANA ZASUWKA DOMOWA NA GRANICY DZIAŁKI
 - ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
 - KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU POTWIERDZENIA GŁĘBOKOŚCI ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODNEJ DN500 I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY
- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚRÓDNIENAPIĘCIA BEZWZGLĘDNE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINII ENERGETYCZNYCH

Załącznik nr do pisma
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
z dnia 21.10.2019 r.
nr
72.5061.231.2019.A1

<div>SANIWENT</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz</div>		75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15 tel. 698-731-508 mail:saniwent@wp.pl www.saniwent.pl				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172 obr. 0009				
TEMAT OPRACOWANIA:		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozwej w Koszalinie				
TYTUŁ RYSUNKU:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	sieci i instalacje sanitarne		1:500	08.2019
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur	upr. nr ZAP/0202/POOS/11	sieci i instalacje sanitarne		NR RYS.	FAZA PROJ.
OPRACOWAŁA					S1	PB