

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:

- 1. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Sportowej DN 500 L \approx 200 m, DN 200 L \approx 220 m**
- 2. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Partyzantów DN 300 L \approx 85 m**
- 3. Renowacja kanału sanitarnego w ul. Kościuszki DN 950x600 L \approx 100 m, DN 1000x700 L \approx 176 m, DN 1200x800 L \approx 90 m**
- 4. Renowacja kanału deszczowego w ul. Bałtyckiej DN 200 L \approx 297 m, DN 250 L \approx 172 m, DN 300 L \approx 48 m**
- 5. Renowacja kanału deszczowego w ul. Staszica DN 200 L \approx 154 m**
- 6. Renowacja kanału deszczowego w ul. Gieldowej DN 400 L \approx 19 m.**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytania Wykonawcy:

- 1. Prosimy o oznaczenie na mapie lokalizacji odcinków D5-D5b, D5b- D5c przewidzianych do renowacji w ramach przedmiotowego postępowania w nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 06.04.2022*
- 2. W związku z wprowadzoną w dniu 06.04.2022r. zmianą zakresu kanalizacji podlegającego renowacji w przedmiotowym postępowaniu prosimy o powtórny weryfikację średnic i długości w ul. Bałtyckiej w zakresie średnic dn200 i dn250:*
 - wg zmienionych Warunków Zamówienia kanały dn200 posiadają długość L=297,0m natomiast dn250 L=172,0m*
 - wg dokonanych pomiarów i informacji z inspekcji kanały dn200 posiadają długość L=155,8m, natomiast dn250 L=240,2m*

Wracamy uwagę, iż prawidłowe ustalenie zakresu kanalizacji przewidzianego do renowacji pozwoli przyjąć do wycen wszystkim Wykonawcom tożsame dane, unikając w ten sposób braki nieporównywalności ofert z uwagi na przyjęte rozbieżne długości kanalizacji przewidzianej do renowacji. Tym samym Zamawiający uniknie późniejszych ewentualnych rozszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego wykonujących z rozbieżnych zakresów opisanych warunkami zamówienia i danych rzeczywistych.

Ad.1.

Zamawiający informuje, że załączył aktualną mapę z oznaczonymi odcinkami D5-D5b oraz D5b-D5c.

Ad.2.

Zamawiający informuje, że rzeczywiste długości i średnice kanałów do renowacji w ul. Bałtyckiej wynoszą: DN200 L=197 m, DN250 L=172m, DN300 L=48 m.

Zamawiający informuję, że zmodyfikował Warunki Zamówienia i Ogłoszenie o Zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- 1. Oferty należy składać do dnia 15.04.2022r. do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14. - Biuro Handlowe Spółki (sklep)**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2022r. o godz. 10¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14- sala 313.**

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Piotr Kroll