

LEGENDA:

- projektowany rurociąg tłoczny
- projektowana zasuwa
- projektowana studnia
- rurociągi wyłączane z eksploatacji

UWAGI:

1. Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR11 160x14,6.
3. Rurociąg tłoczny oznaczyć taśmą w kolorze niebieskim z wkładką metalową z napisem "Wodociąg".
4. Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanej sieci urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

mitor
Pracownia Projektowo Usługowa

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU UJĘCIA WODY DLA AGLOMERACJI KOSZALIN POLEGAJĄCY NA WYKONANIU OTWORÓW ZASTĘPCZYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NIEPOWODUJĄCY ZMIANY SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIU TERENU

BRANŻA:	SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY - STUDNIA 13 Z BIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Staszałek Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0045/16	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tadeusz Orczyński Nr ewid. ZAP/0074/PWOS/08 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Izba: ZAP/IS/0248/08	PODPIS:
DATA: 10.2021	SKALA: 1:250	NR RYS. IS-01