



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytania Wykonawcy:

- 1. W projekcie oraz przedmiarze robót nie ma konkretnego zapisu jakich rur osłonowych stalowych należy użyć do wykonania zamówienia;
Rury stalowe 20'' kielichowane gwintowane czy bezszwowe spawane.*
- 2. Montaż filtra stalowego typ Jonson z szczeliną ciągłą, stal zwykła czy nierdzewna proszę o podanie symbolu – gatunku.*

Ad.1.

Zamawiający informuje, że do wykonania zamówienia należy zastosować:
- rury 20'': wiertnicze gwintowane, bezszwowe, kielichowe.

Ad.2.

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje montaż filtra typu Johnson ze szczeliną ciągłą ze stali nierdzewnej, gatunek stali – 1.4301.


PROKURANT
mgr inż. Roman Pieślak