

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytania Wykonawcy:

- 1. Czy Zamawiający mógłby dopuścić zmianę zdolności technicznej – polegające na tym, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat udokumentuje zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia – tj. wykonania wiercenia czterech studni głębinowych o głębokości minimum 50 m, wykonania co najmniej czterech studni głębinowych o wydajności eksploatacyjnej co najmniej 120 m³/h, odwierconych metodą „na sucho” bez użycia płuczki wiertniczej, montażu czterech obudów studziennych oraz likwidacje czterech otworów studziennych – w kilku zadaniach?*

Ad.1.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie wiercenia co najmniej czterech studni głębinowych o głębokości minimum 50 m i wydajności eksploatacyjnej co najmniej 120 m³/h, odwierconych metodą „na sucho” bez użycia płuczki wiertniczej wraz z obudowami studziennymi oraz likwidacjami istniejących otworów – w jednym lub kilku zadaniach.

PROKURENT

mgr inż. Roman Pieślak