

**Pracownia Projektowa
INSANIT
Daniel Hubert
ul. Obrońców Tobruku 22
75-646 Koszalin**

Dotyczy: pisma złożonego w dniu 05.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej DN 100 oraz przyłączy wodociągowych oraz wyprowadzeń na działkach nr: 597/2, 608/7, 610, 611, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644, 646, 648, 1458 obręb 19 przy ul. Zamenhofs w Koszalinie oraz na działce nr 1 obręb 28 przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie.

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.95.2023.JRa i TUR.4422.86.2023.JRa).

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie (dalej ZDiT) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dotyczącego budowy sieci wodociągowej DN 100 z wyprowadzeniami i przyłączami (j/w) informuje, że działki nr: 610, 611, 616, 617, 618/1, 618/2, 619, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644, 646, 1458 obr. 19 w Koszalinie nie są działkami drogi publicznej rozumianych zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), ani działkami dróg wewnętrznych w zarządzaniu ZDiT, w związku z czym nie może uzgodnić części projektu obejmującego w/w działki. Projekt budowlany należy uzgodnić z właścicielem (właścicielami) tych działek.

ZDiT po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej DN 100 wraz z wyprowadzeniami i przyłączami **uzgadnia pod kątem drogowym w/w projekt** (tj. w zakresie głębokości posadowienia) na warunkach i w zakresie lokalizacji objętej ostateczną decyzją nr TUR.4421.95.2023.JRa z dnia 17.07.2023 r. oraz pismem ZDiT nr TUR.4422.86.2023.JRa z dnia 17.07.2023 r.

Po weryfikacji załączonych do niniejszego projektu plansz z profilami podłużnymi, informujemy, iż w pasach drogowych ul. Zwycięstwa i Zamenhofs nie uwzględniono wszystkich punktów przecięć z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej. W związku z tym roboty związane z umieszczeniem wnioskowanej inwestycji należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Powyższe uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponieważ za to odpowiada projektant ze sprawdzającym.

Informujemy jednocześnie, iż trasa projektowanej sieci wodociągowej z wyprowadzeniami i przyłączami przebiegają w obrębie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin – ZDiT w Koszalinie. Prace ziemne pod wykonanie przyłączy wodociągowych PE de 40 należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W miejscu wykonania komory pod przecisk w punkcie **w26** oznaczonym na planie zagospodarowania, należy zachować podczas prac ziemnych odległość min. 1 m od linii kablowej zasilającej oświetlenie, prace ziemne w punkcie **w26** prowadzić ręcznie.

W przypadku uszkodzenia linii kablowych oświetleniowych, Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia właściciela infrastruktury technicznej o powstałym uszkodzeniu oraz przeprowadzeniu naprawy na własny koszt. Naprawa uszkodzonej infrastruktury może nastąpić po powiadomieniu ZDiT w Koszalinie i dopuszczeniu do naprawy. O zaistniałych uszkodzeniach oraz wykonaniu prac na ww. odcinku należy kontaktować się z pracownikiem Działu Infrastruktury Technicznej, nr tel. 505 569 770. Jeżeli po zakończeniu przedmiotowej inwestycji ZDiT w Koszalinie stwierdzi awarie / uszkodzenia elementów infrastruktury oświetleniowej, wykonawca z ramienia inwestora ma obowiązek usunięcia usterek również po wykonaniu przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest także jednoznaczne z uzgodnieniem projektu odtworzenia nawierzchni. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni (np. dróg dla pieszych) w związku z realizacją w/w inwestycji w pasach drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie.

Miejsca wykopów na terenie całego pasa drogowego zasypać bezwzględnie gruntem niewysadzinowym typu: piasek, pospółka, mieszaną kruszywa niezwiązanego i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$. Nie dopuszcza się stosowania nieokreślonego gruntu z wykopu lub mniejszych wskaźników zagęszczenia w obrębie działek nr: 648, 608/7, 597/2, 620 obr. 19 i nr 1 obr. 28 w Koszalinie.

Informujemy, że nie dopuszcza się również umieszczenia elementów infrastruktury (typu tabliczki, słupki, szafki, konstrukcje podporowe, dodatkowe odcinki sieci i przyłączy itp.), które nie zostały objęte wnioskiem i wskazane na projekcie zagospodarowania na etapie wydawania decyzji oraz opinii na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wyprowadzeniami w pasach drogowych ul. Promykowej, Ludwika Zamenhofa, Cypriana Norwida i ul. Zwycięstwa w Koszalinie.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasów drogowych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie oraz zgodę na wykonanie tych robót od właściciela działki nr 620 obr. 19, tj. Gminy Miasto Koszalin.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
mgr Anna Grabuszyńska-Hewelt

Załączniki:

1. Projekt budowlany szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. TUR a/a