


- przed rozpoczęciem robót ziemnych i technicznych potwierdzić wykopami pionowymi przyjętą rzędną włączenia do istniejącej sieci wodociągowej;
- w przypadku zmiany rzędnych terenów zachować zagłębienie przewódów;
- istniejące rzędne teren potwierdzić na budowie i w razie rozeźnienia skorygować je;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,5 m zaizolować warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi.

		75-646 Koszalin, ul. Obrońców Tobruku 22 e-mail: sanit@o2.pl tel. 660 462 312 NIP 669 225 85 24 REGON 320388002				
INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin					
OBJEKT	Sieć wodociągowa z wyprzedzeniami i przyłączami ul. Zamenhofa 75-650 Koszalin dz. nr 597/2, 608/1, 610, 611, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644, 646, 648, 1458 obręb 0019 m. Koszalin; dz. nr 1 obręb 0028 m. Koszalin					
TYTUŁ RYSUNKU	Sieć wodociągowa z wyprzedzeniami i przyłączami - profil podłoża					
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Daniel Hubert	ZAP10068/POSiS10	santarna		1:100/S0	wersja 202
	mgr inż. Adam Wodociąg	ZAP10219/POSiS10	santarna			
OPRACOWAŁ			santarna			NR RYS.
						SZ