

Koszalin, dnia 03.04.2025r.

IZP.221.1.2025.KP-M

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy zadania: Budowa układu pierścieniowego nowo przejmowanych sieci wodociągowych z nowo powstałego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej prowadzonej od istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociągu grawitacyjnego w ul. Łukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budową przepompowni ścieków na dz. nr 225/8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o., poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie:

W warunkach zamówienia w punkcie 3 (opis przedmiotu zamówienia) jest zapis o „systemie elektronicznej ochrony ogrodzenia” przepompowni ścieków. Prosimy o szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy ten system wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować systemowy układ obwodowej ochrony ogrodzenia ogólnie dostępny na rynku – typowo składający się z dedykowanego sterownika i przewodu sensorycznego montowanego na metalowym ogrodzeniu panelowym na całej jego długości w połowie wysokości. Układ należy odpowiednio skalibrować i włączyć poprzez wyjście przekątnikowe do sterownika głównego przepompowni (na wybrane wejście przekątnikowe). Informację o naruszeniu zintegrować z pozostałymi elementami ochrony SSWiN (ochrona włazu i szafy zasilająco-sterowniczej).

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Ogiejko