

Koszalin, dnia 04.06.2025r.

IZP.221.4.2025.DE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy zadania: **Budowa sieci wodociągowej w ul. Nasturcji, Magnolii i Róż w Koszalinie.**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o., poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie nr 1:

Wymagania STWiORB oraz odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.05. wymaga, aby rury PE100-RC posiadały aprobatę IBDiM.

Aprobaty techniczne nie są wydawane w Polsce od 01.01.2017r. ,wobec powyższego ww. żądanie jest bezprzedmiotowe.

Ponadto IBDiM nie ma uprawnień do wydawania ocen technicznych dla wyrobów przeznaczonych do transportu wody (w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

Wobec powyższego prosimy o usunięcie z dokumentacji przetargowej bezzasadnego wymagania.

Zapytanie nr 2:

W związku z niejasnym opisem w STWiORB dot. rur PE100-RC - stosować rury dwuwarstwowe SDR17 PE100RC z powłoką PE, których nie przewiduje obecnie obowiązująca norma PN- EN 12201-2:2024-04, czy Zamawiający do realizacji inwestycji dopuści rury dwuwarstwowe PE100-RC.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do realizacji inwestycji rury niby PE100-RC tzn. rury PE100-RC/PE 100 (10%/90%), które nie są i nigdy nie były rurami PE 100-RC, tylko rurami PE100, co potwierdza obecnie obowiązująca norma PN- EN 12201-2:2024-04?

Zapytanie nr 4:

Czy rury PE 100- RC dwuwarstwowe zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12201-2:2024-04 muszą posiadać pozytywne wyniki badań: test SHT, test ANPT, test CRB potwierdzone m.in. w krajowej deklaracji właściwości użytkowych?

Odpowiedzi na powyższe zapytania

Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty na rury PE Producenta, który dysponuje równoważną aprobatą tj. „Krajową Oceną Techniczną (ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2)” z Instytutu Techniki Budowlanej”.

Rury muszą być dwuwarstwowe PE100RC zgodne z obowiązującą normą PN-EN 12201-2:2024.

Mogą być od różnych producentów ale muszą spełniać powyższe wymagania.

Rury powinny posiadać pozytywne wyniki badań: test SHT, test ANPT, test CRB potwierdzone m.in. w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

PROKURENT

mgr Lucyna Sładczyk

