ZBM

Budynek ul.Młyńska 52a (P6)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn40
2- Wodomierz V=6,3m3/h Dn25 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn40

Budynek ul.Młyńska 51-53 (P5)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn40
2- Wodomierz V=6,3m3/h Dn25 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn40

Budynek ul.Młyńska 58 (P9)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn32
2- Wodomierz V=4,0m3/h Dn20 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn32

Budynek ul.Młyńska 62 (P12)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn40
2- Wodomierz V=6,3m3/h Dn25 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn40

Budynek ul.Młyńska 67 (P18)
Parter



1- Zawór odcinający Dn32
2- Wodomierz V=4,0m3/h Dn20 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn32

Budynek ul.Młyńska 72 (P16)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn25
2- Wodomierz V=4,0m3/h Dn20 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn25

Budynek ul.Młyńska 74-74a (P19)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn25
2- Wodomierz V=4,0m3/h Dn20 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn25

ZZN

Budynek ul.Młyńska 57-61 (P11)
Parter



1- Zawór odcinający Dn80
2- Wodomierz V=40m3/h Dn65 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn80

ARESZT ŚLEDCZY

Budynek ul.Młyńska 69 (P20)
Piwnica



1- Zawór odcinający Dn32
2- Wodomierz V=4,0m3/h Dn20 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn32

ul.Podgórna71 (P21)
Studnia wodomierzowa zewnętrzna



1- Zawór odcinający Dn100
2- Wodomierz V=63m3/h Dn80 na konsoli wodomierzowej
3- Zawór antyskażeniowy typ EA Dn100

PROJEKTUJĄCA:	Usługi Projektowe mgr inż.Małgorzata Kręc 75 - 124 Koszalin, ul. Mieszka 1-go 5A			telefon	(94) 341-14-24
INWESTOR:	MWiK Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin				
OBIEKT:	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Koszalin, ul.Młyńska				
TREŚĆ RYSUNKU:	INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ WODOMIERZY				
	IMIĘ I NAZWISKO	WŁ.UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA:	październik 2019 r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Kręc	79/Bz/2002		SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:				NR RYSUNKU:	Inw1
SPRAWDZIŁ:	inż. Wanda Grześkowiak	A/PB/B300/221/82			